jew...dzki Samodzielny Zespół Publicznych
...kładów Opieki Zdrowotnej
Pro...ora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
WPŁYNĘŁO
17. CZE. 2022
ia .....

Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**
WBZK-III.732.1.2022

Pani
Katarzyna Osowicz-Szewczyk
Dyrektor
Wojewódzkiego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza
Wilczkowskiego w Gostyninie

*Szanowna Pani Dyrektor,*

na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) uprzejmie informuję, że „Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie" sporządzony dnia 31 maja 2022 r., został uzgodniony.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Andrzej Wasielewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzsowego

# PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

**sporządzony dnia 31.05.2022 r.**
**II aktualizacja**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie

.....

**Zatwierdzono**

podpis kierownika jednostki organizacyjnej

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.), dalej ustawa.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).

# PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA

## I. Ogólne zasady wprowadzania ograniczeń

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA określa ogólne zasady wprowadzania ograniczeń oraz:

1) dane adresowe i ogólne informacje;
2) wielkości maksymalnych dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła;
3) charakterystyki techniczne źródeł ciepła;
4) rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;
5) rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;
6) tabele regulacyjne nośników ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Plan ograniczeń dla ciepła zostaje uzgodniony z właściwym wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Plan będzie podlegać aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą polegać na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła będą dotyczyć odbiorców końcowych ciepła – pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie będą powodować skutków określonych w § 13 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła wytwarzanego przez Zespół polegać będą na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych oraz utrzymanie jego cyrkulacji, umożliwiających utrzymanie temperatury w:

1) obniżeniu jakości ciepłej wody użytkowej;
2) lokalach mieszkalnych nie mniejszej niż +10 °C;
3) innych pomieszczeniach nie mniejszej niż +5°C.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców będą stosowane do wielkości gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej, zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.
Odbiorcy będą zapoznani z planami ograniczeń przez ogłoszenia zamieszczane w formie elektronicznej na stronie internetowej www.spzoz-zalesie.pl, co najmniej na 30 dni przed dniem obowiązywania ograniczeń.
Zespół udostępnia na swojej stronie internetowej plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii cieplnej, uzgodniony z Wojewodą Mazowieckim.

Zespół nie ponosi odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy.

## II. Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w przypadku:

1) zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym;
2) zagrożenia bezpieczeństwa osób;

3) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych;
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła.

**Nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w dostawach ciepła dla potrzeb własnych Szpitala.** W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia ograniczeń **proponuje się wprowadzenie ograniczeń w dostawach ciepła do odbiorców zewnętrznych, którymi są gospodarstwa domowe w poniższym zakresie:**

1) **w okresie od 31 maja do 1 września ograniczenie dostaw ciepła na c.w.u. – ograniczenie ilościowe o 40% i ograniczenie jakościowe o 20%;**
2) **w okresie od 1 września 31 maja ograniczenie dostaw ciepła na c.w.u. o 10% jakościowe i ograniczenie dostaw na c.o. o 30% jakościowe.**

Wykazy odbiorców i obiektów, do których może nastąpić przerwanie lub ograniczenie dostaw ciepła:
1) Wspólnota Mieszkaniowa Nr 7- budynek mieszkalny nr 7;
2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości -budynek mieszkalny nr 9;
3) Wspólnota Mieszkaniowa nr 8 - budynek mieszkalny nr 8;
4) Wspólnota Mieszkaniowa budynek mieszkalny nr 10;
5) Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zalesie budynki mieszkalne nr 12 i 14;
6) 4 odbiorców indywidualnych - domy dwurodzinne.

## III. Charakterystyka działalności ciepłowniczej zakładu.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, zwany dalej „Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, ze zm.), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawowym celem działania Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia. Zespół może prowadzić wydzieloną działalność, inną niż działalność lecznicza, polegającą m.in. na usługach związanych z dostarczaniem pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym.
W związku z uwarunkowaniami historycznymi Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie jest także operatorem systemu ciepłowniczego.
Istniejąca kotłownia jest kotłownią wodną, niskoparametrową o aktualnej mocy 3,5 MW. W kotłowni zamontowane są dwa kotły wodne Paromat Triplex, o mocy 1,75 MW każdy, typ. RN wyt. Viessmann, rok. prod. 1996.
Ponadto dwa kotły wyłączone z eksploatacji z powodu stanu technicznego – Paromat Triplex, o mocy 1,75 MW - pęknięcie płaszcza oraz jeden kocioł parowy niskociśnieniowy Paromat – ND /RU-ND/, o mocy 760-875 kW – wyłączony z eksploatacji – brak zapotrzebowania na parę technologiczną.
Kotłownia pracuje cały rok, jest zasilana gazem ziemnym o parametrach: wartość opałowa 36,00 MJ/nm3, ciepło spalania 40,42 MJ/n m3.

**Rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji:**
Nośnikiem ciepła jest uzdatniona woda. System ciepłowniczy jest regulowany metodą ilościowo – jakościową.
Prowadzona działalność ciepłownicza nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Moc zamówiona przez Odbiorców zewnętrznych 0,827 MW, w tym: CO 0,721, cwu 0,106 MW.
Moc dla Zespołu: 1,9777 MW, w tym: CO 1,6647, cwu 0,313 MW.
Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną: 2,8 MW.
Moc zamówiona gazu na 2022 rok: 1800 m3/kWh.
Źródła ciepła: 1 kotłownia własna o aktualnej mocy 3,5 MW.

**Aktualna moc kotłowni: 3,5 MW.**
**Aktualnie pracujące źródła ciepła:**

**2 kotły wodne Paromat Triplex, moc 1,75 MW, typ. RN wyt. Viessmann, rok 1996,**
**Ilość węzłów u Odbiorców ciepła – 5**:
1) 1 szt. – Wspólnota Mieszkaniowa Nr 7- budynek mieszkalny nr 7 i domki dwurodzinne;
2) 1 szt. – Mazowiecki Zarząd Nieruchomości -budynek mieszkalny nr 9;
3) 1 szt. - Wspólnota Mieszkaniowa nr 8 - budynek mieszkalny nr 8;
4) 1 szt. - Wspólnota Mieszkaniowa budynek mieszkalny nr 10;
5) 1 szt. – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zalesie budynek nr 12 i 14.

Moc pierwotna - 6,125 MW w tym:
- 3 kotły wodne o mocy 1 750 kW każdy, jeden wyłączony z eksploatacji w 2012 r.
- 1 kocioł parowy o mocy 875 kW – wyłączony z eksploatacji. Kocioł parowy nieużytkowany od 2000 r., z uwagi na zaprzestanie działalności kuchni i pralni.

**Ponadto 8 szt. – węzłów cieplnych Szpital** –pawilony Nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, budynek warsztatów i garaży, magazyn S (TR).

**Sieć cieplna przesyłowa:**

Trzy obiegi CO:
1) obieg szpitalny (regulacja pogodowa),
2) obieg budynków mieszkalnych pozaszpitalny (regulacja pogodowa),
3) obieg własny na cele CO w budynku kotłowni (regulacja przy pomocy zaworów termostatycznych).

Dwa obiegi CWU:
1) obieg szpitalny;
2) obieg budynków mieszkalnych pozaszpitalny.

Obieg gwarantujący ciepłą wodę użytkową dla wszystkich odbiorców o temp. na wyjściu 5 °C.

Sieci cieplne:
1) Obieg pozaszpitalny: wykonane w technologii tradycyjnej -układane w kanałach podziemnych murowanych:
a) CO -1 300 mb,
b) CWU – 1 300 mb,
2) Obieg szpitalny – sieć z rur preizolowanych:
a) CO -1 215 mb, Ø 219 do 33,7 mm
b) CWU - 1210 mb, Ø 88,9 do 26,9 mm
c) Pary technologicznej (dla potrzeb nieistniejących aktualnie: kuchni i pralni )– 132 mb, Ø 273 do 168,2 mm – nieczynny.

**Parametry pracy sieci:**
- dla potrzeb co instalacja wodna o parametrach 90/70,
- temperatura zasilania : 90 °C,
- temperatura powrotu : 70 °C,
- dla potrzeb ciepłej wody użytkowej instalacja wodna o parametrach 60/50 temperatura wody zasilającej : 56 °C,
- temperatura powrotu : 50 °C,
- ciśnienie min.: 0,28Mpa
- ciśnienie dop. max . : <6Mpa
- sposób regulacji : jakościowo – ilościowa.

Obieg nośnika ciepła wymuszany jest układem pomp obiegowych typu CDM 150 zamontowanych w kotłowni. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o parametrach obliczeniowych 90/70 °C. Z sieci zasilane są węzły cieplne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie „Osiedla" Zalesie. Największym odbiorcą jest Szpital.

Odbiorcy ciepła:
1) WSZPZOZ Gostynin-Zalesie;
2) Wspólnota Mieszkaniowa Nr 7- budynek mieszkalny nr 7;
3) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości -budynek mieszkalny nr 9;
4) Wspólnota Mieszkaniowa nr 8 - budynek mieszkalny nr 8;
5) Wspólnota Mieszkaniowa budynek mieszkalny nr 10;

6) Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zalesie budynki mieszkalne 12 i 14;
7) 4 odbiorców indywidualnych.

**IV. Zapas paliwa.**

Brak zapasów paliwa z uwagi na zasilanie gazem ziemnym E (dawniej Gz50).
W kotłowni zostały zamontowane zbiorniki do magazynowania oleju opałowego. Jednak od czasu zakończenia inwestycji związanej z budową przyłącza gazowego – rok 2000 wykorzystywanym do produkcji ciepła nośnikiem energii jest wyłącznie gaz ziemny i od tego czasu zbiorniki paliwowe aktualnie $2xV=50m^3$, są nieużytkowane.

**Tabela 1. Dane adresowe i ogólne informacje wytwórcy ciepła.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Treść |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa ciepłowniczego | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie |
| 2. | Imię, nazwisko kierownika przedsiębiorstwa ciepłowniczego | Katarzyna Osowicz-Szewczyk |
| 3. | Rodzaj działalności[1] | WP |
| 4. | REGON | 000291724 |
| 5. | Powiat | Gostynin |
| 6. | Gmina | Gostynin |
| 7. | Miejscowość | Gostynin |
| 8. | Kod pocztowy | 09-500 |
| 9. | Dzielnica | - |
| 10. | Osiedle | Zalesie |
| 11. | Ulica | Zalesie |
| 12. | Nr posesji | 1 |
| 13. | Nr lokalu | - |
| 14. | Telefon | 24 236 00 00 |
| 15. | E-mail | sekretariat@spzoz-zalesie.pl |
| 16. | Stanowisko, imię, nazwisko osoby do kontaktu | Kierownik działu administracyjno - gospodarczego |
| 17 | Telefon stacjonarny osoby do kontaktu | 24 236 00 38 |
| 18. | Telefon komórkowy osoby do kontaktu | 502 367 597 |
| 19. | E-mail osoby do kontaktu | j.nadratowska@spzoz-zalesie.pl |
| 20. | Łączna ilość odbiorców ciepła (zawartych umów na dostawy ciepła) | 9 |
| 21. | Łączna moc cieplna zamówiona (MW) | 0,827 MW odbiorcy zewn.; potrzeby własne 1,9777 MW |
| 22. | Rodzaj działalności[2] | A1 |
| 23. | Nazwa komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego[3] | WP -Kotłownia WSZPZOZ Gostynin-Zalesie |
| 24. | Imię, nazwisko kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego | Katarzyna Osowicz-Szewczyk |
| 25. | Rodzaj działalności | 8610Z Działalność Szpitali |
| 26. | REGON | 000291724 |
| 27. | Powiat | Gostynin |
| 28. | Gmina | Gostynin |
| | *Itd. jak w pkt 1-22* | j.w. |

[1] Proszę wstawić odpowiednie dla działalności przedsiębiorstwa litery oznaczające: W – wytwarzanie ciepła; P- przesyłanie i dystrybucja ciepła; O – obrót (zakup, sprzedaż) ciepłem.

[2] Proszę wstawić kolejne litery alfabetu oznaczające poszczególnych wytwórców ciepła oraz kolejne cyfry przyporządkowane podległym sieciom (lub częściom sieci) lub jednocześnie litery i przyporządkowane cyfry, jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i przesyła jednocześnie ciepło, np. A 1, 2; BC 1, 3, w granicach dostawy ciepła. Przedmiot działalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa powinien zawierać się w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa.

[3] Komórki odpowiedzialne za poszczególne dziedziny działalności przedsiębiorstwa lub właściwość terytorialną, z zastosowaniem oznaczenia jak w przypisie 1.

## Tabela 2 Maksymalne dostawy ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, zależnie od wielkości ograniczeń.

| Odbiorcy | | | | Funkcja ciepła[1] | Wielkość maksymalnych dostaw ciepła w MW[2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dla ograniczeń (w %) od 31 maja do 1 września | | | | | | | | | | | dla ograniczeń (w %) od 1 września do 31 maja | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy | Nr grupy | Ilość odbior - ców | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Q | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z |
| 1 | Gospodarstwa domowe | 1 | 9 | CO | 0,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,721 | | | 0,5047 | | | | | | | |
| 2 | | | | CW | 0,106 | | 0,0848 | 0,0742 | | | | | | | | 0,106 | 0,0954 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Szpitale | 2 | 1 | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Żłobki | 3 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Domy opieki społecznej | 4 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Odbiorcy ustawowi[3] | 5 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Wytwórcy ciepła | 6 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Dostawcy ciepła | 7 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Obracający ciepłem | 8 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | TW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Pozostali odbiorcy | 9 | | CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | TP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Skróty oznaczają: CO-centralne ogrzewanie, CW- ciepła woda użytkowa, W-wentylacja, TP- para technologiczna, TW- ciepła woda technologiczna.
2 Maksymalne dostawy ciepła wg stanu odbiorców w dniu zatwierdzenia planu, przy ograniczeniu dostaw ciepła o % sumarycznej mocy przyłączeniowej.
3 Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924). Dla obiektów należących do odbiorców prowadzących działalność publiczną w zakresie: ochrony środowiska, telekomunikacji, ochrony zdrowia publicznego, edukacji, bezpieczeństwa publicznego, obronności; obiektów administracji rządowej, dla obiektów w których wydobywa się paliwa ze złóż, przerabia i dostarcza odbiorcom oraz w których instalacje technologiczne mogłyby ulec uszkodzeniu, do czasu ustalenia odrębnymi przepisami, proszę przyjąć brak ograniczeń w dostawach ciepła.

Tabela 3. Charakterystyka techniczna źródeł ciepła.

| Lp. | Wyszczególnienie | Treść |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Oznaczenie literowe źródła ciepła z tabeli 1[1] | A1 |
| 2. | Nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej, w której znajdują się źródła ciepła | Kotłownia<br>Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie |
| 3. | Miejscowość | Gostynin |
| 4. | Ulica | Zalesie |
| 5. | Nr posesji | 1 |
| 6. | Imię nazwisko osoby do kontaktu | Joanna Nadratowska |
| 7. | Telefon do kontaktu | 24 236 00 38 |
| 8. | Moc cieplna zainstalowana w MW | 6,125 MW/3,5 MW |
| 9. | Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca mocy cieplnej zainstalowanej jw. w (MW) | -/- |
| 10. | Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca zainstalowanej mocy cieplnej | - |
| 11. | Maksymalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca zainstalowanej mocy cieplnej (MW) | - |
| 12. | Moc przyłączeniowa w MW | 0,827 MW |
| 13. | Moc zamówiona w MW | 0,827 |
| 14. | Sprawność źródła ciepła[2] w % | 100% |
| 15. | Sumaryczna moc nominalna na wałach pomp tłoczących nośniki grzejne ze źródła ciepła do sieci (KW), | 16,46kW |
| 16. | Oznaczenie nośnika ciepła (grzejny ) wg tabeli 4 | WN |
| 17. | Pojemność zbiornika (akumulatora, bufora) ciepła (kWh/t) | woda |
| 18. | Moc przyłączeniowa sieci (MW) o nr A1 | 0,827 MW |
| 19. | Ilość sieci zasilanych w ciepło nie należących do przedsiębiorstwa | 0 |
| 20. | Moc przyłączeniowa dla sieci nie należących do przedsiębiorstwa (MW) | 0 |
| 21. | 1.Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła | KOCIOŁ WODNY PAROMAT TRIPLEX RN -1,75 MW |
| 22. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I[3] | GAZ ZIEMNY wysokometanowy -E |
| 23. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II | - |
| 24. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III | - |
| 25. | Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m³/h[4] | 159,4 |
| 26. | Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m³/h | - |
| 27. | Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m³/h | - |
| 28. | Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t | - |
| 29. | Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t | - |
| 30. | Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t | - |
| 31. | 2. Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła | KOCIOŁ WODNY PAROMAT TRIPLEX RN -1,75 MW |
| 32. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I | 159,4 |
| 33. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II | - |
| 34. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III | - |
| 35. | Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m³/h | - |
| 36. | Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m³/h | - |
| 37. | Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m³/h | - |
| | Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t | - |
| 38. | Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t | - |
| 39. | Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t | - |
| 40. | 3. Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła | KOCIOŁ WODNY - PAROMAT TRIPLEX RN - 1,75 MW WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI z uwagi na stan techniczny |
| 41. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I | - |
| 42. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II | - |
| 43. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III | - |

1 Jak w przypisie 2 tabeli 1, źródła ciepła: elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie, zakłady przemysłowe.
2 Sprawność źródła ciepła proszę oszacować w oparciu o: średnią ważoną (po mocy) ze sprawności określonych w tabliczkach znamionowych wykorzystywanych urządzeń kotłowych ciepła systemowego lub o iloraz sumy mocy znamionowych do sumy mocy nominalnych kotłów lub jeżeli moc nominalna kotłów nie jest znana, stosunku strumienia energii przekazanej czynnikowi roboczemu w urządzeniu kotłowym do strumienia energii (chemicznej, geotermalnej, itp.) dostarczonej temu urządzeniu, wg wytycznych normy PN-EN 12952-15.
3 Zgodnie z podrozdz.: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 2008 r. Nr 304, str.1 z późn. zm.) i krótkim oznaczeniem handlowym.
4 Zużycie przy zasilaniu źródła tylko danym nośnikiem energii (w t/h, gazem w m³/h) dla mocy zamówionej, jak w tabeli 2.

| | | |
|---|---|---|
| 44. | Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m³/h | - |
| 45. | Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m³/h | - |
| 46. | Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m³/h | - |
| 47. | Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t | - |
| 48. | Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t | - |
| 49. | Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t | - |
| 50. | 4. Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła | KOCIOŁ PAROWY NISKOCISNIENIOWY Paromat – ND /RU-ND/ –0,875 MW WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI |
| 51. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I | - |
| 52. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II | - |
| 53. | Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III | - |
| 54. | Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m³/h | - |
| 55. | Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m³/h | - |
| 56. | Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m³/h | - |
| 57. | Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t | - |
| 58. | Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t | - |
| 59. | Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t | - |

## Tabela 4. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.

| Lp. | Wyszczególnienie: | | Treść | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa wykorzystującego nośnik ciepła | | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie | | | | | | | | | | | |
| 2. | Funkcja nośnika ciepła | | CO | | | CW | | | W | | TP | | TW | |
| 3. | Rodzaje nośnika ciepła[1] | | WN | | | WN | | | | | | | | |
| 4. | Moc cieplna zamówiona przenoszona danym nośnikiem ciepła (MW) | | 0,721 | | | 0,106 | | | | | | | | |
| 5. | Numer porządkowy nośnika ciepła | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 6. | Zład (t) | | 18,73 | | | 7,00 | | | | | | | | |
| 7. | Zużycie nośnika (t/h) | | | | | 0,7 | | | | | | | | |
| 8. | Zapas nośnika ciepła (t) | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 9. | maksymalny przepływ (t/h) | zasilanie | 81,58 | | | 24,1 | | | | | | | | |
| 10. | | powrót | 81,58 | | | 8,6 | | | | | | | | |
| 11. | przepływ obliczeniowy nośnika (t/h) odpowiadający połowie ww. mocy zamówionej | zasilanie | 81,58 | | | 24,1 | | | | | | | | |
| 12. | | powrót | 81,58 | | | 8,6 | | | | | | | | |
| 13. | minimalny przepływ(t/h) | zasilanie | 81,58 | | | 24,1 | | | | | | | | |
| 14. | | powrót | 81,58 | | | 8,6 | | | | | | | | |
| 15. | maksymalna temperatura (°C) | zasilanie | 90 | | | 75 | | | | | | | | |
| 16. | | powrót | 70 | | | 65 | | | | | | | | |
| 17. | temperatura obliczeniowa odpowiadająca połowie ww. mocy zamówionej (t/h) | zasilanie | 90 | | | 75 | | | | | | | | |
| 18. | | powrót | 70 | | | 55 | | | | | | | | |
| 19. | minimalna temperatura (°C) | zasilanie | 33 | | | 55 | | | | | | | | |
| 20. | | powrót | 30 | | | 45 | | | | | | | | |
| 21. | maksymalne ciśnienie (MPa) | zasilanie | 0,6 | | | 0,6 | | | | | | | | |
| 22. | | powrót | 0,6 | | | 0,6 | | | | | | | | |
| 23. | ciśnienie (MPa) obliczeniowe odpowiadające połowie ww. mocy zamówionej | zasilanie | 0,28 | | | 0,28 | | | | | | | | |
| 24. | | powrót | 0,28 | | | 0,28 | | | | | | | | |
| 25. | minimalne ciśnienie (MPa) | zasilanie | 0,28 | | | 0,28 | | | | | | | | |
| 26. | | powrót | 0,28 | | | 0,28 | | | | | | | | |
| 27. | Czas reakcji na zmiany parametrów nośnika ciepła z minimalnych do maksymalnych (h) | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
| 28. | Sposób regulacji parametrów nośnika[2] | | UCAP | | | UCAP | | | | | | | | |
| 29. | nr sposobu regulacji | | A1 | | | A1 | | | | | | | | |
| 30. | Sposób regulacji parametrów nośnika[3] | | - | | | - | | | | | | | | |
| 31. | nr sposobu regulacji | | - | | | - | | | | | | | | |

1 Należy oznaczyć stosowane rodzaje nośników ciepła lub nośniki ciepła ze zmienionymi parametrami skrótami: WN - woda niskotemperaturowa, WW –, woda wysokotemperaturowa, PN –, para niskociśnieniowa, PW -, para wysokociśnieniowa, I -, inny-, w kierunku dostawy ciepła, w układzie poziomym, po stronie odbioru ciepła.

2 Należy oznaczyć ciągiem liter poszczególne sposoby regulacji ww. nośnika ciepła: pierwszą literą regulacji: T – jakościowej, V – ilościowej, U - jakościowo – ilościowej; drugą literą regulacji: C - centralnej, W - węzłowej, M - miejscowej; trzecią literą regulacji: A – pogodowej, L – lokalowej, O - obliczeniowo – programowanej; czwartą literą regulacji: H - hydroelewatorowej, P - pompowej, W - bezpośredniej membranowej; każdym przypadku: X - braku regulacji oraz przyporządkowanie odpowiedniego numeru sposobowi regulacji (nr grupy przyłączeniowej odbiorców).

3 Jw.

## Tabela 5. Rodzaj i parametry techniczne sieci ciepłowniczej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Treść | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | | | |
| 1. | Oznaczenie sieci[1] | W, P | | | | |
| 2. | Nazwa jednostki bezpośrednio dysponującej siecią | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie | | | | |
| 3. | Imię, nazwisko dyspozytora sieci | Katarzyna Osowicz-Szewczyk | | | | |
| 4. | Kod pocztowy | 09-500 | | | | |
| 5. | Miejscowość | Gostynin | | | | |
| 6. | Ulica | Zalesie | | | | |
| 7. | Nr posesji | 1 | | | | |
| 8. | Nr lokalu | - | | | | |
| 9. | Telefon kontaktowy dyspozytora sieci | 24 236 00 00 | | | | |
| 10. | E mail dyspozytora sieci | sekretariat@spzoz-zalesie.pl | | | | |
| 11. | Liczba odbiorców (wg zawartych umów) ciepła w sieci | 9 | | | | |
| 12. | Nazwy zewnętrznych źródeł ciepła dla ww. sieci | - | | | | |
| 13. | Nazwy zewnętrznych dostawców ciepła do ww. sieci | - | | | | |
| 14. | Sposób ograniczania poboru ciepła do sieci | Jakościowe/ilościowe (zmniejszenie temperatury nośnika/przepływu) | | | | |
| 15. | Ogólna moc przyłączeniowa w sieci | 0,827 MW | | | | |
| 16. | Ogólna moc zamówiona w sieci | 0,827 MW | | | | |
| 17. | Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb CO | 0,721 | | | | |
| 18. | Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb CW | 0,106 | | | | |
| 19. | Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb W | - | | | | |
| 20. | Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb TP | - | | | | |
| 21. | Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb TW | - | | | | |
| 22. | Zład sieci (t) | 37,47 | | | | |
| 23. | Zasięg sieci dla ciepłej wody (km) | 2,5 | | | | |
| 24. | Zasięg sieci dla centralnego ogrzewania (km) | 2,5 | | | | |
| 25. | Gminy w której zlokalizowana jest sieć | Gostynin | | | | |
| 26. | Miejscowości | Gostynin | | | | |
| 27. | Dzielnice | - | | | | |
| 28. | Osiedla | Zalesie | | | | |
| 29. | Nr grupy odbiorców | 1 | | | | |
| 30. | Funkcja ciepła | **CO** | **CW** | **W** | **TW** | **TP** |
| 31. | Sposób regulacji dostaw ciepła[2] | **APDTCN/AOKTBN** | **APDTCN/ AOKTBN** | | | |
| 32. | Nr sposobu regulacji nośników ciepła [3] | A1 | A1 | | | |
| 33. | Liczba odbiorców | 9 | 9 | | | |
| 34. | Łączna moc zamówiona | 0,721 | 0,106 | | | |
| 35. | Łączna moc przyłączeniowa | 0,721 | 0,106 | | | |
| 36. | Sposób regulacji dostaw ciepła | **APDTCN** | **APDTCN** | | | |
| 37. | Nr sposobu regulacji nośników ciepła | | | | | |
| 38. | Liczba odbiorców | | | | | |
| 39. | Łączna moc zamówiona | | | | | |
| 40. | Łączna moc przyłączeniowa | | | | | |
| 41. | *itd.* | | | | | |
| 42. | Nr grupy odbiorców ciepła | 2 | | | | |
| 43. | Sposób regulacji dostaw ciepła | | | | | |
| 44. | Nr sposobu regulacji nośników ciepła | | | | | |
| 45. | Liczba odbiorców | | | | | |

1 Oznaczenie sieci, jak w przypisie 2 tabeli 1.

2Należy oznaczyć ciągiem liter sposób regulacji dostaw/odbioru ciepła systemowego: pierwszą literą: A - grupowego, I – indywidualnego; drugą literą: P - przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, O - przez odbiorcę, X - bez możliwości regulacji; trzecią literą: D - dostawy ciepła, K - odbioru ciepła, S - dostawy i odbioru ciepła; czwartą literą za pomocą: T - środków technicznych, F - środków finansowych, I - organizacyjnych i innych; piątą literą: C - sposobem ciągłym przez zmianę parametrów; Q - skokowo przez okresowe wyłączenia dostaw ciepła, B - sposobem mieszanym okresowym i skokowym; szóstą literą, L - jeżeli sposób ograniczenia ciepła został podany odbiorcom w umowie na dostarczanie ciepła, N - nie.

3 Jak w tabeli 4.

**Tabela 6.Tabela regulacyjna nośnika wysokich i niskich parametrów dla ograniczeń dostawy ciepła o 100%, dla pozostałych wielkości ograniczeń, jak w załączniku 1 i 2.**

| Lp. | Parametry zewnętrzne[1] | | | | | Temperatura zewnętrzna powietrza (°C) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
| | P | V | W | H | T | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| 1. | >1013,25hPa | >3,5m/s | >65% | > 0,7 | Tz | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | | | | | Tp | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | <65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | <3,5m/s | >65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | <65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | <1013,25hPa | >3,5m/s | >65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | | <65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | | <3,5m/s | >65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 0 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | | | <65% | > 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | | | | < 0,7 | Tz | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | | | | | Tp | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 0 | Tz | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 48. | | | | | Tp | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1 P - ciśnienie atmosferyczne, V - prędkość wiatru, W - wilgotność względna, H - nasłonecznienie (kW/m²), T - temperatura nośnika (Tz - zasilania, Tp - powrotu).

# ZARZĄDZENIE Nr 32/2022

**Dyrektora**
**Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej**
**im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie**
**z dnia 31 maja 2022 r.**

**zmieniające zarządzenie nr 62/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.**

Działając na podstawie § 10 pkt 3 Statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie nadanego Uchwałą nr 114/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ze zm. oraz § 57 ust.1-2 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ustalonego Zarządzeniem nr 39/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w związku z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się aktualizację Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
2. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła, o którym mowa z ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła wchodzi w życie po uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie
Katarzyna Osowicka-Szewczyk