

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WC6346

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: **Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin**
2. Nr zlecenia: WB3055
3. Nr próbki: **WS10005589**
4. Data i sposób otrzymania: 03.10.2018r. / dostarczone przez: Próbobiorcę
5. Data rozpoczęcia badania: 03.10.2018r. Data zakończenia badania: 06.10.2018r.
6. Rodzaj próbki: **Woda- Kuchenka oddziałowa- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej**
7. Stan próbki w momencie przyjęcia: próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone
8. Opis próbki: miejsce pobrania próbki: ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin, Opakowanie: pobrana do jałowej butelki, Temperatura próbki w momencie przyjęcia: 4,8°C
9. Sposób pobierania próbek: pobrane przez Próbobiorcę A. Włodarczyk
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Protokół pobierania próbek do badań nr 39/10/2018 z dnia 03.10.2018r.

WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp.	Metoda badania	Wynik	Wymagania wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. Dz.U. z 2017r. poz.2294 zał. nr 1A i C
Próbka nr WS10005589			
1.A Z	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h	PN-EN ISO-6222:2004 52 jtk/ml	Bez nieprawidłowych zmian*
2.A Z	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO-7899-2: 2004 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
3.A Z	Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
4.A Z	Liczba bakterii z grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml

Z - parametr jakości wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/61/2017/ME/427/2018

* ocena zgodności nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. Dz.U.2017r. poz. 2294 zał. nr 1 A i C leży w kwestii Inspektora Sanitarnego, organu nadzorującego wodociąg lub dostawcy wody.

Metody akredytowane oznaczono literą A

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik Centrum Raportowania Badań
mgr Katarzyna Stępkowska

Zatwierdził:

Kierownik Centrum Raportowania Badań
mgr Katarzyna Stępkowska