



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.183.2025.ME
Gostynin, 04 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT NR 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie zaopatrującego w wodę szpital WSZP ZOZ w Gostyninie, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym oraz mieszkańców osiedla Zalesie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 28 października 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie dokonano poboru prób wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z trzech punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu zakładowego zasilanego z SUW.

Analiza laboratoryjna wykazała obecność bakterii grupy coli w próbce pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody. Do czasu przywrócenia jakości wody w całym systemie wodociągowym, zgodnej z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia **woda jest warunkowo przydatna do spożycia.**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie **zaleca używania wody** do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia oraz płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów, a także kąpeli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **wyłącznie po przegotowaniu.**

Kolejny pobór prób wody do badań laboratoryjnych zaplanowany jest na dzień 4 listopada 2025 r.

2 min.



Małgorzata Eichel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17